

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»)
Испытательный лабораторный центр федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
в г. Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и Койгородском районах**

Юридический адрес:	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 3/3
Адрес лаборатории:	167016, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 71
Тел./факс:	(8212) 46-85-00 / 46-97-57
ИНН 1101486406, КПП 110101001, ОКПО 75775049, ОГРН 1051100461114	

Уникальный номер в реестре аккредитованных
лиц № РОСС RU.0001.510463
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
20 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в г.
Сыктывкаре, Усть-Куломском, Усть-Вымском и
Койгородском районах
заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
П.А. Гетогозова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 01-5155-Д от 03.05.2024.

Наименование пробы (образца)	Вода подземного источника нецентрализованного питьевого водоснабжения - скважины
Код пробы (образца)	211.5155.24.Д.
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	Администрация сельского поселения «Кужба». 168066, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Кужба, ул. Центральная, д. 138
Дата и время отбора пробы (образца)	24.04.2024. 08 ч. 45 мин.
Дата и время доставки пробы (образца)	24.04.2024. 11 ч. 30 мин.
Цель отбора (исследований) (НД, устанавливающие требования к пробе (образцу))	СанПиН 1.2.3685-21
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) (наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	Администрация сельского поселения «Кужба». 168066, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Кужба, ул. Центральная, д. 138
Объект, где производился отбор пробы (образца) (наименование, фактический адрес)	Скважина № 2051-Э. Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Малая Кужба, ул. Центральная, д. 105
Изготовитель (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))	-
Дата изготовления	-
Номер партии	-
Объем партии	-
Тара, упаковка	ПЭТ/6
НД на методику отбора	ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012
Условия транспортировки	Автотранспорт
Условия хранения	Сумка-холодильник
Основание для отбора (исследования) проб (образцов)	Производственный контроль по заявлению № 381/2024-Э от 17.04.2024
Дополнительные сведения	Отбор пробы (образца) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб), условия и сроки доставки образцов (проб), предоставленную информацию об образцах (пробах), отобранных и доставленных Заявителем. Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Лицо, ответственное за оформление данного протокола:	Врач по общей гигиене ООЛД  Уршанов С.В. (подпись, Ф.И.О.)

Код пробы (образца): 211.5155.24 Д				
Наименование пробы (образца): вода подземного источника нецентрализованного водоснабжения				
Дата начала анализа: 24.04.2024				
Дата окончания анализа: 27.04.2024				
Дата выписки: 27.04.2024				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:				
Регистрационный номер	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на метод исследований
1	2	3	4	5
№ 883	Цветность	1,5 ± 0,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность (измерения проведены при длине волны 530 нм)	< 0,58	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
	рН	7,72 ± 0,20	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Жесткость	0,15 ± 0,05	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
	Общее железо	0,073 ± 0,017	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
	Бор	2,1 ± 0,4	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
	Марганец	0,016 ± 0,004	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 п.6
Должность		Ф.И.О.		Подпись
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией		Гетогозова П.А.		

Результаты исследований (испытаний) относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.
 Протокол исследований (испытаний, измерений) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.